



KLINIKA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI

„DR LAZA LAZAREVIĆ“ Beograd, Višegradska 26

CLINIC FOR MENTAL DISORDERS
„DR LAZA LAZAREVIĆ“ Belgrade, Visegradska 26

e-mail: nabavnaslužba@lazarazarevic.rs www.lazarazarevic.rs
tel: +381 11 3615-761, -760 fax: +381 11 3636-461



1. Наручилац: Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ Београд, Вишеградска бр. 26
2. Web sajt: www.lazarazarevic.rs
3. email: nabavnaslužba@lazarazarevic.rs
4. Врста поступка: јавна набавка мале вредности ј.н.м.в. 07/2017
5. Врста предмета: добра
6. Предмет јавне набавке добара је : Технички потрошни материјал по партијама

Јавна набавка обликована по партијама - 6 партија и то:

- Партија 1 – Електро материјал
- Партија 2 - Водовод и канализација
- Партија 3 - Алат
- Партија 4 - Материјал за грејање
- Партија 5 - Столарско браварски материјал
- Партија 6 – Грађевински материјал

7. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке
На позицији: 31000000 - електричне машине, опрема и потрошни материјал, расвета.
8. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Питања и одговори - Односи се на партију 4.

Питање бр.1:

Позиција бр.1	Питања
Позиција број 1	Челичне шавне цеви kg 100 Питање: Да ли можете да дефинишете пречник и дужину захтеваних цеви?
Позиција број 2	Челичне бешавне цеви кг 100 Питање: Да ли можете да дефинишете пречник и дужину захтеваних цеви?

Одговор на питање бр.1 :

Одговор по позицији бр. 1 - Пречник од 3/8 до 2 цола по потреби, и дужину по потреби

Одговор позиција 2 - Пречник од 3/8 до 2 цола по потреби, и дужину по потреби

Питање бр.2:

Позиција бр.	Питања
Позиција број 6	Челични хамбуршки лук Ø 42,3ц2,6 ком 4 Питање: У конкурсној документацији је захтеван пречник Ø 42,3 мм, а стандардни пречник за 5/4` износи Ø 42,4 мм. Да ли можемо да понудимо стандардни пречник за 5/4` тј. Ø 42,4 мм?
Pozicija broj 17-22	Равни запорни вентили по 2 ком Питање: Да ли се захтевни равни запорни вентили користе за воду или за пару? Уколико се примењују за пару, потребно је да нам дефинишете температуру и притисак паре како би понудили одговарајуће вентиле.

Одговор на питање бр.2 :

Одговор позиција бр. 6 - Мозете понудити.

Одговор позиција број 17-22 - Температура 130 степени Целзиуса, притисак 7 бари

Комисија за јавну набавку



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ
"Др ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ"
Бр. 7619
13. 11 20 17 год.
БЕОГРАД, Вишеградска 28