



KLINIKA ZA PSIHIJATRIJSKE BOLESTI

„DR LAZA LAZAREVIĆ“ Beograd, Višegradska 26

CLINIC FOR MENTAL DISORDERS
„DR LAZA LAZAREVIĆ“ Belgrade, Visegradska 26

e-mail: nabavnaslužba@lazalazarevic.rs www.lazalazarevic.rs
tel: +381 11 3615-761, -760 fax: +381 11 3636-461



1. Наручилац: Клиника за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић“ Београд, Вишеградска бр. 26

2. Web sajt: www.lazalazarevic.rs

3. email: nabavnaslužba@lazalazarevic.rs

4. Врста поступка: јавна набавка мале вредности ј.н.м.в. 07/2017

5. Врста предмета: добра

6. Предмет јавне набавке добара је : Технички потрошни материјал по партијама

Јавна набавка обликована по партијама - 6 партија и то:

Партија 1 – Електро материјал

Партија 2 - Водовод и канализација

Партија 3 - Алат

Партија 4 - Материјал за грејање

Партија 5 - Столарско браварски материјал

Партија 6 – Грађевински материјал

7. Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке

На позицији: 31000000 - електричне машине, опрема и потрошни материјал, расвета.

8. Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Питања и одговори - Односи се на партију 1.

Питање бр.1:

Овим путем желимо да скренемо пажњу Наручиоцу да техничка спецификација Партије 1 - Електроматеријал предметне јавне набавке није формирана у складу са Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара, који је ступио на снагу 06.01.2016. године.

То се пре свега односи на позиције 56, 57 и 58 (живине сијалице различитих снага) које се, осим што нису у складу са правилником, више не увозе и нема их на домаћем тржишту.

Молимо вас да усагласите спецификацију са захтевима Правилника и да предметне позиције изузмете из техничке спецификације.

Такође молимо да ближе дефинишете техничке карактеристике следећих позиција:

1. Поз. 24, 25, 26, 82, 83, 84 – Дефинишите прекидну моћ, број полова као и карактеристику деловања аутоматских осигурача
2. Поз. 27, 28, 85, 86, 87 – Дефинишите величину ножастих осигурача (00, 0, 1, 2 ...)
3. Поз. 54 – Дефинишите тип (врсту) сијалице и грло
4. Поз. 55 – Према нашем сазнању сијалица са ужареним влакном снаге 200Њ не постоји за грло Е40, већ само за грло Е27, да ли је у питању грешка
5. Поз. 81 – Дефинишите да ли је капа за осигураче ДИИ или ДИИИ
6. Поз. 93 – За бојлер Металац које запремине је тражени грејач
7. Поз. 99 – Молимо детаљније карактеристике, тип, начин монтаже на кабл
8. Поз. 102, 103 – Колико прикључака треба да имају продужни каблови и да ли је потребан прекидач

9. Поз. 119-123 – Који је тип тражених флуо арматура, да ли је у питању светиљка са сјајним растером надградна или отворене арматуре за одговарајући број и снагу флуо цеви
10. Поз. 126, 127 – Да ли је у питању флуо светиљка са сјајним растером уградна
11. Поз. 131, 132, 133 – Које је грло и температура боје тражених ЛЕД сијалица

Одговор на питање бр.1 :

- Живине сијалице ће бити уклоњене из спецификације, изменом конкурсне документације.
 - 1. Прекидна моћ 6 кА, 1 пол карактеристика деловања Б
 - 2. Позиција 27 и 28 је величина Н0, позиција 85,86 и 87 величина Н1
 - 3. Е-27 150 вати, сијалица са ужареним влакном
 - 4. Грло Е-27
 - 5. Д2
 - 6. Бојлер од 80 л
 - 7. Ф конектор
 - 8. 5 прикључака без прекидача
 - 9. ОГ (надградна) са сјајним растером
 - 10. Са сјајним растером уградна
 - 11. Е-27 4500 К

Комисија за јавну набавку

